



PEMERINTAH KOTA DUMAI
DINAS KESEHATAN
UPT LABORATORIUM KESEHATAN
Jl. Kesehatan Dumai
Website : www.dinkeskotadumai.com

LAPORAN HASIL UJI

Jenis Sampel : Depot Ayu Water
Nama Pemilik : Ayu
Alamat : Jl.Cut Nyak Dien
Personel Pengambil Sampel : Imam
Tanggal Pengambilan : 24 Juli 2026 08:00
Personel Pemeriksa Sampel : she
Mikrobiologi
Tanggal Pemeriksaan : 24 Juli 2026 13:00
Nomor Laboratorium : 9

No	PARAMETER MIKROBIOLOGI	KADAR MAKSIMUM YANG DIPERBOLEHKAN	SATUAN	HASIL PEMERIKSAAN	KETERANGAN
1	E.Coli	0	CFU	334	Tinggi
2	Coliform	0	CFU	400	Tinggi

MENGETAHUI,
Kepala UPT Laboratorium Kesehatan
dan Pemeriksaan Kualitas Air Kelas A

Dumai, 24 July 2026
Penanggung Jawab

IBNU ABIDDUNYA, S.Si
NIP. 198210202005011004

Rocki Guna Putra, S.K.M
NIP. -

Catatan:

1. Hasil uji ini hanya berlaku untuk sampel yang diuji
2. Standar mengacu PERMENKES