



PEMERINTAH KOTA DUMAI
DINAS KESEHATAN
UPT LABORATORIUM KESEHATAN
Jl. Kesehatan Dumai
Website : www.dinkeskotadumai.com

LAPORAN HASIL UJI

Jenis Sampel : Depot Asih
Nama Pemilik : asih
Alamat : Jl.Kesehatan
Personel Pengambil Sampel : Rocki
Tanggal Pengambilan : 24 Juli 2026 13:00
Personel Pemeriksa Sampel Fisik : Elvi
Tanggal Pemeriksaan : 24 Juli 2026 15:00
Nomor Laboratorium : 8

No	PARAMETER FISIK	KADAR MAKSIMUM YANG DIPERBOLEHKAN	SATUAN	HASIL PEMERIKSAAN	KETERANGAN
1	Suhu	Suhu udara ± 30	$^{\circ}\text{C}$	29	Normal
2	Total Dissolved Solid (TDS)	300	mg/L	9.99	Normal
3	Kekeruhan	3	NTU	5	Tinggi
4	Warna	10	TCU	4	Rendah
5	Bau	Tidak Berbau	-	76	Tinggi

MENGETAHUI,
Kepala UPT Laboratorium Kesehatan
dan Pemeriksaan Kualitas Air Kelas A

Dumai, 24 July 2026
Penanggung Jawab

IBNU ABIDDUNYA, S.Si
NIP. 198210202005011004

Rocki Guna Putra, S.K.M
NIP. -

Catatan:

1. Hasil uji ini hanya berlaku untuk sampel yang diuji
2. Standar mengacu PERMENKES